



Министерство обороны
Российской Федерации

МОРОЗОВСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА»
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Морозовский филиал ФГАУ «Оборонлес»
Минобороны России)
(ИНН 7718239133, КПП 470343001, ОГРН 1037718024046)

Юр. адрес: 188664, Ленинградская область, Всеволожский
район, Токсово ГП Тер. Ленинградское ш. 1Б
Почтовый адрес: 190020, г. Санкт-Петербург,
Старо-Петергофский проспект, 9А

21 » июня 2016 г. № 1.388
На № _____ от « _____ » 201__ г.

Председателю МОО
«Зеленый фронт»
С.А. ВИНОГРАДОВУ

Уважаемый Сергей Александрович!

В ответ на Ваше обращение Генеральному директору Федерального государственного автономного учреждения «Управления лесного хозяйства» Министерства обороны Российской Федерации по факту непринятия мер лесозащиты, в районе очистных сооружений п. Саперное Ленинградской области сообщаем: лесничим Холмского участкового лесничества Шкутковым А.В. совместно с сотрудниками Департамента лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу 11 мая 2016 года был проведен осмотр участка в кв. 65 выд. 40, 54, о чем составлен акт осмотра лесного участка № 1 от 11 мая 2016 года.

В ходе проведенного осмотра установлено: На лесном участке площадью 0,06-0,1 га в результате разрушения стенки трубы, произошел разлив неочищенных сточных вод, которые втекают в ручей Заозерный. Далее по ручью Заозерному неочищенные сточные воды попадают в озеро Суходольское. В настоящее время, излив неочищенных сточных вод, не происходит т.к. указанная выше труба заменена на новую. Эксплуатацию очистных сооружений производит филиал «Каменский» ОАО «Славянка». На указанном лесном участке присутствует характерный запах хозяйственно-бытовых сточных вод. На поверхности почвы находятся илистые отложения.

По результатам осмотра лесного участка сделаны следующие выводы: направить указанные материалы (Акт осмотра № 1 от 11.05.2016 г.) в соответствующие органы осуществляющие надзор с целью привлечения виновных лиц к ответственности и устранении нарушений.

К акту осмотра прилагается: фотографии сделанные фотоаппаратом Canon Power Shot SX410IS.

Приложение: Акт осмотра лесного участка от 11.05.2016 г. № 1.

Директор Морозовского филиала ФГАУ
«Оборонлес» Минобороны России

Исп. Е.С. Массейкина
Тел.: +7(931) 343-11-43

Н.Окунев