



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Брянской области в
г.Клинцы,Клинцовском,Гордеевском и Красногорском районах.
ул.Скоробогатова, д.7а , г.Клинцы, Брянская область, 243140
Тел.5-50-97 E-mail: Klincy_to@32.rospotrebnadzor.ru

№ 1693 от 04.08. 2016г.

Председателю
МОО «Зеленый Фронт»
С.А. Виноградову

На № 32-155/4 от 12.07.2016г.

□ О качестве питьевой воды в г. Клинцы □

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области в г.Клинцы, Клинцовском, Гордеевском и Красногорском районах по вопросу неудовлетворительного качества питьевой воды, централизованно поступающей в жилые дома г.Клинцы по системе городского водопровода в связи с переходом на водоснабжение из подземных водоисточников, сообщает: до мая 2016г. централизованное водоснабжение г.Клинцы осуществлялось из р.Ипуть. Жалобы стали поступать после перехода города на подземные источники водоснабжения. В рамках требования прокуратуры была проведена проверка в отношении МУП «ВКХ г.Клинцы». В рамках проверки были отобраны пробы питьевой воды из источников питьевого водоснабжения и разводящей сети города с целью проведения экспертизы качества питьевой воды, о чем было сообщено Вам в письме №1118 от 17.05.2016г. По результатам экспертизы установлено несоответствие питьевой воды по содержанию железа в 3-х источниках (в настоящее время не используются и не являются «новыми» подземными источниками) и разводящей сети, при этом ухудшение ситуации в распределительной сети связано с износом распределительных систем городского питьевого водоснабжения.

На момент проверки содержание железа в питьевой воде разводящей сети составляло 0,53-0,67 мг/ дм³, по последним данным социально-гигиенического мониторинга составляет 0,49 мг/ дм³, при такой концентрации железа возможно ухудшение органолептических свойств воды, что и вызывает жалобы населения.

Согласно п. 3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" норматив по содержанию железа по постановлению главного государственного санитарного врача для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки может быть установлен до 1,0 мг/ дм³. Следовательно, питьевая вода с содержанием железа, которое регистрируется в настоящее время, не создает угрозу для населения.

По результатам исследования воды было выдано предписание, срок исполнения которого истекает 01.03.2017г., после чего будет проведена внеплановая проверка. Кроме того 01.12.2016г. в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ от 07.12.2011г. территориальным отделом будет направлен запрос в МУП «ВКХ г.Клинцы» о предоставлении средних уровней показателей определяемых веществ в пробах питьевой воды, в т.ч. по железу. По полученным данным до 01.02.2017г. будет

направлено уведомление о средних уровнях показателей проб питьевой воды, отобранных в течение календарного года, не соответствующих нормативам качества питьевой воды в органы местного самоуправления и МУП ВКХ г.Клинцы, с целью разработки последних мероприятий по улучшению качества питьевой воды.

Одновременно сообщаем Вам, что порядок проведения внеплановых проверок определен ст. 10 ФЗ № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Пункт 2 ст. 10 устанавливает, что основанием для проведения внеплановой проверки является:

2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Таким образом, в настоящее время законные основания для проведения внеплановых мероприятий в отношении МУП «ВКХ г.Клинцы» отсутствуют.

Начальник территориального отдела
управления Роспотребнадзора
по Брянской области в г.Клинцы,
Клинцовском, Гордеевском и
Красногорском районах

В.Н. Васильев



**ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГУБЕРНАТОРА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ**

241002, г. Брянск, просп. Ленина, 33,

11.08.2016. № 3-5868 и

На № 32-155/5 от 12.07.16

Председателю
МОО «Зелёный Фронт»

С.А. ВИНОГРАДОВУ

Уважаемый Сергей Александрович!

Правительство Брянской области, рассмотрев Ваше обращение по качеству питьевой воды в г. Клинцы, сообщает следующее.

Предприятие МУП «ВКХ г. Клинцы» регулярно проводит производственный контроль качества питьевой воды по санитарно-химическим показателям, поступающей в сеть.

Ухудшение качества воды наблюдается после ликвидации возникших на водопроводных сетях порывах при перепаде давления в сети.

По факту обращения жителей города на повышенную цветность в системе водоснабжения, предприятие проводит промывку сетей водоснабжения через пожарные гидранты.

Ю.В. Мокренко