



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

**УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(Управление Росприроднадзора
по Брянской области)

241019, г. Брянск, пер. Осоевнихима, 3 г

т. (4832) 41-02-33, т/ф (4832) 41-09-89

E-mail: grn32@grn.gov.ru

от 28.09/6 № 3119
На № 32-216/2 от 12.08.2016 г.

Председателю МОО «Зеленый Фронт»
С.А. Виноградову

241050, г. Брянск,
пр-т Ст. Димитрова, 54А

Эксплуатация водоочистных сооружений
МУП «Севский водоканал»

На Ваше обращение по вопросу сброса неочищенных сточных вод в р. Сев с водоочистных сооружений МУП «Севский водоканал», Управление сообщает следующее:

Специалистами Управления проведена внеплановая выездная проверка, в ходе которой обследованы водоочистные сооружения, находящиеся на балансе МУП «Севский водоканал».

Проверкой установлено, что очистные сооружения были построены в 1987 году, но в связи с выходом из строя котельной, в режиме биологической очистки не работают с 1992 года. Очистные сооружения рассчитаны на прием сточных вод в объеме 7000 м³/сут., но фактически принимает 250-300 м³/сут. Очистные сооружения работают в режиме механической очистки, поля фильтрации работают как накопители сточных вод. Сброс сточных вод в реку Сев на момент проверки 30.08.2016 г. не производился. Канализационный колодец расположенный в береговой полосе р. Сев не функционирует, сброс по аварийной линии на момент проверки не осуществлялся.

Существующие канализационные водоочистные сооружения г. Севска пришли в негодность, своевременно не ремонтируются, основные технологические звенья сооружений (первичные и вторичные отстойники, аэротенки, контактные резервуары, фильтры доочистки сточных вод) не эксплуатируются, в нарушение технических регламентов неочищенные стоки направляются на иловые площадки, которые превратились в накопители и являются потенциальным источником загрязнения подземных вод и поверхностных водных объектов.

В ходе внеплановой проверки выявлены нарушения обязательных требований по использованию и охране водных объектов: МУП «Севский водоканал» при осуществлении хозяйственной деятельности нарушает требования пункта 2 части 2 статьи 39 Водного кодекса РФ (в части содержания в исправном состоянии эксплуатируемые ими очистные сооружения).

По результатам проверки Управлением в отношении МУП «Севский водоканал» возбуждено административное делопроизводство по статье 8.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ.

Ранее специалистами Управлением данные очистные сооружения уже обследовались и МУП «Севский водоканал» было выдано предписание о приведение их в исправное технико-эксплуатационное состояние, срок исполнения которого истекает 01.12.2016 г.

Управлением данная ситуация взята на контроль и в случае неисполнения МУП «Севский водоканал» выданного предписания материалы будут направлены в судебные органы.

Руководитель Управления,
главный государственный
инспектор по Брянской области



С.В. Пирогов