



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, 1/3, п. 4

Тел./факс: (812) 710-44-92 E-mail: 7104492@lenreg.ru

Комитет госстройнадзора ЛО

№ 03-1893/17-0-1

от 05.05.2017



Председателю МОО «Зеленый Фронт»

С.А. Виноградову
192019, г. Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д. 14
green-front@mail.ru

При ответе
просим ссылаться
на наш исходящий номер

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области рассмотрел Ваше обращение, (вх. № 03-1893/17-0-0 от 26.04.2017 г.) по вопросу размещения отходов грунта, образованных в результате землеройных работ при строительстве ЖК «NewПитер» в пос. Новоселье Аннинского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области.

26 апреля 2017 года комитетом проведена проверка указанного объекта, строительство которого осуществляет ООО «СТ-Новоселье», в ходе которой выявлено нарушение раздела проектной документации «Проект организации строительства» (Раздел 6, Том 6, шифр сМ4.17.15-ПОС), а именно: минеральный грунт, образованный при откопке котлована, не вывозится, хранится навалом на площадке, тогда как проектной документацией место его временного накопления не предусмотрено.

По результатам проверки виновное лицо будет привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ.

Председатель комитета

В.Е. Шибает

Исп. Кругликов О.Е.
571-07-78(доб. 226)