



Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура Брянской области
**БРЯНСКАЯ
ПРИРОДООХРАННАЯ
ПРОКУРАТУРА**
Брянской области
241050, г. Брянск, пер. Канатный, 5

Председателю МОО «зеленый Фронт»

Виноградову С.А.

г. Брянск, пр-т Станке Димитрова,
д. 54 А, каб. 12

29.05.2018 № 533 мр-2017

На № 32-250/9 от 23.04.2018

Брянской природоохранной прокуратурой совместно с Департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области проведена проверка по Вашему обращению с выездом на место водоочистных сооружений МКП «ВКЖКХ п. Бытошь», расположенные в п. Бытошь Дятьковского района Брянской области.

В ходе проведенной проверки были обследованы водоочистные сооружения МКП «ВКЖКХ п. Бытошь», расположенные в п. Бытошь Дятьковского района Брянской области.

В состав комплекса очистных сооружений МКП «ВКЖКХ п. Бытошь» входят:

- приемная камера;
- двухсекционная песколовка;
- двухъярусные отстойники – 2 шт;
- аэрофильтры – 2 шт;
- вторичные отстойники – 2 шт;
- ерш-смеситель;
- двухсекционный контактный резервуар;
- хлораторная;
- песковые площадки;
- иловые площадки;
- водовыпуск в р. Ветьму.

Сточные воды поступают в приемную камеру и далее самотеком на песколовку и двухъярусные отстойники, где происходит их механическая очистка. Осевший в секциях песок самотеком удаляется на песковую площадку. Задержанный в двухъярусных отстойниках осадок попадает в септическую часть, где подвергается мезофильному сбраживанию.

По мере созревания, осадок выпускается на иловые площадки.

Осветленные сточные воды из двухъярусных отстойников поступают на блок биологической очистки, включающий в себя: биофильтры, вторичные отстойники.

В нарушение требований п. 3.4.6 правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001, утвержденных приказом Госстроя РФ от 30 декабря 1999 г. № 168 (далее – правила технической эксплуатации), регулярное удаление песка из песколовок не производится.

Так же, в нарушение требований п. 3.4.13 правил технической эксплуатации осадок из вторичных отстойников выносится в контактный резервуар, контроль высоты слоя осадка не осуществляется.

АВ 002984

Таким образом, МКП «ВКЖКХ п. Бытошь» нарушены правила эксплуатации водохозяйственных сооружений и устройств.

Согласно представленным МКП «ВКЖКХ п. Бытошь» протоколам лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Людиновском районе» №№ 1076, 1077 и 1078 от 13 апреля 2018 года концентрации загрязняющих веществ в сточных водах превышают нормативы, установленные приказом Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»:

Наименование загрязняющих веществ и показателей	Превышение ПДК загрязняющих веществ		
	выше места сброса	Место сброса	ниже места сброса
железо	3 ПДК	2,8 ПДК	3 ПДК

Согласно п. 1 ч. 6 ст. 60 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (далее – ВК РФ) установлено, что при эксплуатации водохозяйственной системы запрещается осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах).

Таким образом, МКП «ВКЖКХ п. Бытошь» допущено нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение.

Указанные превышения ПДК железа в сточных водах свидетельствуют о том, что очистные сооружения МКП «ВКЖКХ п. Бытошь» не способны обеспечить очистку сточных вод в соответствии с установленными правилами и нормативами. Требуется проведение их модернизации.

В соответствии со ст. 11 ВК РФ право пользования поверхностными водными объектами, находящимися в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований в целях сброса сточных вод приобретает на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование.

Согласно ст. 21 ВК РФ предоставление водных объектов в пользование осуществляется на основании решений исполнительных органов государственной власти.

В соответствии с п. 11.4.14 положения о департаменте природных ресурсов и экологии Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской области от 29.03.2013 № 283, департамент предоставляет водные объекты или их части, находящиеся в федеральной собственности и расположенные на территории Брянской области, в пользование на основании договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование, за исключением случаев предоставления водных объектов, находящихся в федеральной собственности, в пользование для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

МКП «ВКЖКХ п. Бытошь» осуществляло деятельность по сбросу сточных вод в соответствии с решением департамента природных ресурсов и экологии Брянской области о предоставлении водного объекта в пользование от 8 мая 2013 года № 189, зарегистрированными Московско-Окском БВУ ОВР по Брянской области 20 мая 2013 года за № 32.04.01.00.010-Р-РСБХ-С-2013-00461/00 (далее - решение). Срок действия решения истек 8 мая 2018 года.

По состоянию на текущую дату иных решений о предоставлении в пользование р. Ветьмы с целью сброса сточных вод МКП «ВКЖКХ п. Бытошь» не выдавалось, заявлений на предоставление в пользование р. Ветьмы с целью сброса сточных вод от МКП «ВКЖКХ п. Бытошь» в департамент не поступало.

Таким образом, на момент проведения проверки МКП «ВКЖКХ п. Бытошь» осуществляло деятельность по сбросу сточных вод в р. Ветьму без решения о предоставлении водного объекта в пользование.

Согласно предоставленной информации главой Бытошской поселковой администрации на территории МО «Поселок Бытошь» начата процедура передачи полномочий по решению вопросов местного значения в сфере водоснабжения и водоотведения и передача водопроводно-канализационного имущества из муниципальной собственности МО «Поселок Бытошь» в муниципальную собственность МО «Дятьковский район».

Решения о передаче полномочий на уровне МО «Поселок Бытошь» приняты 23.04.2018 Бытошским поселковым Советом народных депутатов (№№213-3 и 214-3). Вопросы о принятии соответствующих полномочий и имущества в собственность МО «Дятьковский район» планируется рассмотреть на очередном заседании Дятьковского района Совета народных депутатов 22.05.2018.

В настоящее время МКП «ВКЖКХ п. Бытошь» уволен по соглашению сторон 03.05.2018. Руководство предприятием никто не осуществляет в виду отсутствия желающих временно исполнять обязанности руководителя.

Настоящая информация направлена прокурору г.Дятьково и главе администрации Дятьковского района для рассмотрения и принятия мер в пределах предоставленной компетенции.

С материалами проверки по настоящему обращению и результатами рассмотрения вышеуказанных актов прокурорского реагирования Вы можете ознакомиться в Брянской природоохранной прокуратуре в любое время в течение рабочего дня.

Разъясняю, что ответ Брянского природоохранного прокурора Вы вправе обжаловать вышестоящему прокурору или в суде.

Природоохранный прокурор

старший советник юстиции

М.В. Зубко